



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ ТИПА

Наименование: Изоляционный материал K-FLEX ST, K-FLEX ECO

Организация-изготовитель: ООО "К-Флекс"

Техническая документация согласована ТУ 5768-001-75218277-13 «Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука "K-Flex"», письмо согласования № МФ-22-0071 от 28.01.2014

Образец испытан и освидетельствован по программе, согласованной Российским Речным Регистром.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового материала удовлетворяют требованиям Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения:

Изоляция холодильного оборудования, оборудования и трубопроводов систем отопления, тепловых сетей, холодного и горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, паропроводов низкого давления, технологических трубопроводов, оборудования и резервуаров. Можно применять для изоляции поверхностей с температурами от минус 200 °С до плюс 105 °С.

Настоящее свидетельство действительно с 06.08.2014 г.


№ 09-11.4-1.9.3-0296



Директор Московского филиала
Российского Речного Регистра

(должность)




(подпись)

Преснов С.В.
(фамилия, и., о.)